

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ



HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No	:06-HYB-8486
İlk Veriliş Tarihi	:9.01.2025
Son Geçerlilik Tarihi	:9.01.2027
Firmanın Adı	:ALC YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI İNŞAAT HIRDAVAT TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Firmanın Adresi	:MACUN MAH. 187 CAD. /94 NO:54 YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi	:MACUN MAH. 187 CAD. NO: 54 İÇ KAPI NO: 94 YENİMAHALLE / YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE
Sicil No	:513231

Verilen Hizmetin Kapsamı

Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde;
firma işyerinin, kapsamında belirtilen, hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

e-imzalı/e-signed

03.02.2026

KÜRŞAT BACANLI

ANKARA HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ



Türk Standardları Enstitüsü Ankara Hizmet Yeri Belgelendirme Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı Cevat Dünder Cad. 1236. Sok. No: 1 Ostim
Yenimahalle/ANKARA Telefon: 90 312 5925183 Faks: 90312 5925132

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz. Sayfa : 1 / 2

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=8s38gf80> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

Firmaya ait diğer şube bilgilerini <https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx> adresinden sorgulayabilirsiniz

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ



HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Verilen Hizmetin Kapsamı (06-HYB-8486 nolu belge devamı) : ALC YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI İNŞAAT HIRDAVAT TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

1. TS 11827 (24.04.2017) İŞ YERLERİ - YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARINA BAKIM VE DOLUM HİZMETİ VEREN YERLER İÇİN KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN ABC yangın sınıfları için, kuru kimyevi tozlu, sürekli basınçlı, seyyar yangın söndürücüler:
(1 kg: 5A-21B-C), (2 kg: 8A-34B-C), (4 kg: 13A-70B-C), (6 kg: 21A-113B-C), (9 kg: 27A-144B-C), (12 kg: 43A-183B-C) anma doluluk miktarına ve yangın beyan değerlerine sahip
AB yangın sınıfları için, kuru kimyevi tozlu, sürekli basınçlı, taşınabilir yangın söndürücüler:
(25 kg: A-I B), (50 kg: A-II B) anma doluluk miktarına ve yangın beyan değerlerine sahip

AB yangın sınıfları için, su bazlı, sürekli basınçlı, seyyar yangın söndürücüler:
(2 L: 5A-34 B), (6 L: 8A-113B), (9 L: 13A-183B) anma doluluk miktarına ve yangın beyan değerlerine sahip
AB yangın sınıfları için, su bazlı, sürekli basınçlı, taşınabilir yangın söndürücüler:
(25 L: A-I B), (50 L: A-II B) anma doluluk miktarına ve yangın beyan değerlerine sahip

B yangın sınıfları için, karbondioksitli, sürekli basınçlı, seyyar yangın söndürücüler:
(2 kg: 21B), (5 kg: 55B) anma doluluk miktarına ve yangın beyan değerlerine sahip
B yangın sınıfları için, karbondioksitli, sürekli basınçlı, taşınabilir yangın söndürücüler:
(10 kg: 70B), (20 kg: 89B) anma doluluk miktarına ve yangın beyan değerlerine sahip

ABF yangın sınıfları için, su bazlı, sürekli basınçlı, seyyar yangın söndürücüler:
(2 L: 5A-34B-5F), (6 L: 8A-113B-25F), (9 L: 13A-183B-40F) anma doluluk miktarına ve yangın beyan değerlerine sahip

HFC(227EA) HFC(236 FA) gazlı taşınabilir seyyar yangın söndürme cihazları:temiz gazlı florakarbon leke bırakmayan sürekli basınçlı(depolanmış) 6 kg'lık ebc yangın sınıflar 21 A-113 B, 9kg anma kapasiteli 27 A 144 B, 12kg'lık dolum kapasiteli 43 A, 25 kg'lık kapasiteli 11 B yangın büyüklükleri için 183 B anma doluluk miktarına ve yangın beyan değerlerine sahip

2. TS 13345 (03.02.2020) YETKİLİ SERVİSLER - YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VE DONANIMLARI - KURALLAR STANDARDINA UYGUN HİZMET VEREN

* ARD MEKANİK PROJE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ (1497467)
(02.02.2026)
- (TELETEK Markalı)

* ÇANKAYA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİSİ (1500954)
(02.02.2026)
- (CG Markalı)

Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesine göre yapılan inceleme neticesinde; firma işyerinin, kapsamında belirtilen, hizmetler için yeterli olduğu tespit edilerek bu belge verilmiştir.

e-imzalı/e-signed

03.02.2026

KÜRŞAT BACANLI

ANKARA HİZMET YERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ



Türk Standardları Enstitüsü Ankara Hizmet Yeri Belgelendirme Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı Cevat Dünder Cad. 1236. Sok. No: 1 Ostim Yenimahalle/ANKARA Telefon: 90 312 5925183 Faks: 90312 5925132

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz. Sayfa : 2 / 2

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=8s38gf80> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

Firmaya ait diğer şube bilgilerini <https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx> adresinden sorgulayabilirsiniz